



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164. Тел. ОД /8-8652/24-52-26

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова 191 «А» тел: (88652)94-54-58

ОНД и ПР по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому муниципальному округу
356000 г. Новоалександровск ул. Заводская, 51 тел: (886544) 672-67, электронный адрес: novoaleks77@bk.ru
Телефон доверия: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«29» октября 2021 г. № 1321 / 164

Должностным лицом (должностными лицами): Государственный инспектор Новоалександровского городского округа и Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края по пожарному надзору – ст. дознаватель ОНД и ПР (по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому МО) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Сыромятников И.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: не участвовали

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании:

решения Заместителя главного государственного инспектора Новоалександровского городского округа и Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края по пожарному надзору - заместителя начальника ОНД и ПР (по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому муниципальному округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю О.С. Воробьев № 132 от «12» октября 2021 г. (КНМ № 26210061000201214251 от 12.10.2021)

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Лиманная, 15

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено внеплановая выездная контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое) (наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении:

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Детский сад №22 «Родничок» ИНН2611006592, ОГРН 1022602824837 (категория высокого риска)

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения внепланового выездного контрольного (надзорного) мероприятия

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения, Структурные единицы нормативных правовых актов(их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнено

1	2	3	е) 4
1.	Заполнение проёма в противопожарной преграде, разделяющей помещения прачечной от общего коридора не соответствуют требованиям и нормам пожарной безопасности. СНиП 21-01-97 п. 5.14, п. 7.4	04.04.2022	

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:



(подпись)

И.В. Сыромятников
(фамилия, инициалы)

Специалист:
не участвовал

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Эксперт:
не участвовал

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:



(подпись)

Иванов И.В.
(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получения предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)